

安全衛生広報

54号

発行：株式会社新宅工務店 安全衛生委員会・安全衛生協力会理事会

TOPIC

令和7年度 第3回安全衛生理事会
令和8年度 安全衛生大会

開催
開催決定

令和7年度 第3回安全衛生協力会理事会 開催

実施日時

令和7年9月18日（木）17:00～18:00

実施場所

(株)新宅工務店 新館1階セミナールーム

出席：鈴木会長、橋本副会長、田口副会長、間島理事、
高橋理事、佐土平理事、奥本理事、木村理事
池田、脇阪、中村、山岡、谷田、上良
欠席：大坊理事、矢崎理事、神藤監事、上田顧問

協議事項

- ①安全衛生広報誌発刊について
第54号 11月末 発刊予定

報告依頼事項

- ①安全衛生研修会参加報告
・今回特になし
- ②安全衛生対策費 備品購入報告
・1つの現場で7～8月で使用している金額が多いと意見
→熱中症対策で夏の期間のみ使用していると報告
→上限金額をつけることを検討
- ③安全衛生委員会からの依頼事項
・アンドパッドについて
9月から導入し、11月から仮使用
グリーンファイルの活用などしていく方針
- ④各役員からの報告、依頼事項
・毎日建機 奥本理事より
協力会の理事を奥本正己様から奥本雄司様に交代
- ⑤その他
・特になし

社長・理事会会長挨拶

報告確認事項

- ①安全衛生パトロール結果報告
(令和7年5月度～令和7年8月度)
○上良副主任より報告(内容は次項以降参照)
- ②現場発生事故について報告
○(仮称)北区大淀北2丁目計画 新築工事
→建て方作業時に隣家への物損事故
○西宮市Y様邸 新築工事
→作業車両が作業終了後に他車両と接触事故
○(仮称)内代町プロジェクト
→EVシャフト内の足場から作業員の墜落落下事故
○西宮工場2号棟 新築工事
→電動工具の落下による物損事故



審議事項

- ①令和8年度 安全衛生大会について(脇阪部長)
○会場、日程について(検討中)
・日程：令和8年2月20日(金)
16:00～20:00開催予定
・会場：KKRホテル大阪
1部 総会 2部 懇親会



次回協議事項

- ①令和8年度 安全衛生大会について
・資料の確認

次回開催予定

【第4回】
日程：令和7年11月20日（木）
17:00～18:00 会議
場所：(株)新宅工務店 1階セミナールーム

安全対策最前線 現場の声

工事部 部長 脇阪 偉士

中央区N様邸 新築工事

当現場は弊社の山下が担当で、協力業者フォーシステムカンパニー様と協力して施工してもらっています。前面道路は商店街の関係で通り抜けができないようになっており車の通行はほぼありません、半面、朝、夕方は通勤通学の関係で狭いながらも結構通行人が多いです。現場では第三者災害を起こさないために搬入搬出時間は朝夕を避けて計画してくれています。又周りの建物は古いものが多いので振動・騒音には免疫がありません。事前に振動・騒音が発生する工事については事前に近隣の皆様に了承をいただいて工事していただいています。近隣の皆様には新宅工務店のファンになっていただけるように丁寧で誠実な対応を継続してお願いいたします。



企画管理部 部長 中村 将太

(仮称) 内代町プロジェクト

熱中症対策が令和7年6月1日より義務化されました。本作業所におきましては、朝礼による注意喚起に加え漫画看板等による視覚的な働きかけも行っております。熱中症対策の具体的な取り組みとしては、詰め所にプレハブ小屋を設置しエアコンを稼働させ対策を取っています。工事が進捗し職方さんが増えてきましたので、新築建物の1階に休憩所を増設し仮設のルームエアコン、冷蔵庫、塩飴を備え付けています。また、製氷機の変わりに冷凍庫を設置し氷もストックしています。敷地が狭く現場の条件によっては対策が難しい場合もあると思いますので、それぞれの立地や建築条件の中で最大限の対策を講じられるよう工夫ことが重要だと考えています。10月頃までは気温と湿度の高い時期が続きますので、引き続き熱中症対策を行って参ります。



工事部 係員 山下 英輝

(仮称) 西成区天下茶屋3丁目計画 新築工事

当現場は西成区にある天下茶屋駅が最寄りの住宅街に位置する現場となり、歩行者や車両共に交通量の多い地域になります。協力業者様のお陰で躯体工事は無事故無災害で終えることができました。これからは、内外装工事がメインとなってきます。搬入の際はクレーン等揚重機械を使用するため、使用上のルール厳守(玉掛・合図)の徹底を行うと共に誘導員又は監督員を配置の上、交通誘導を行い第三者災害の防止に努めたいと思います。また、足場上での作業もまだ残っていますので、安全带等の保護具の着用を指示し墜落落下災害が起こらぬよう現場運営をしていきます。残りの工事期間を無事故無災害で終えられるよう尽力いたします。



私の CIS活動



工事部 主任 田浦 大樹

私が日々、意識しているCIS活動は、朝礼での安全情報の共有と、5S（整理・整頓・清掃・清潔・躰）活動の実施です。
朝礼では、各職方が安全に対する意識を持っていただき、5Sでは現場
ショールーム化を意識した取り組みをし、無事故無災害を目指して参ります。



私ならこうする 安全対策



工事部 係員 池端 亮我

- ・危険予知活動（KY活動）への積極的な参加
作業前にイラストや現場の状況を見て、どんな危険が潜んでいるかを洗い出すKY活動に真剣に取り組めます。
単に形式的にこなすのではなく、全員の意見を出し合い、危険を『見える化』した内容で共有いたします。
- ・報告・連絡・相談（ホウレンソウ）の徹底
現場で少しでも『おかしい』『危険だ』と感じたことがあれば、すぐに上司に報告します。
小さな違和感が大きい事故につながることもあります。
それをふまえて、現場管理を怠らず安全に作業していきます。

私の ヒヤリハット体験談

報告者：工事部 副部長 山岡 豊
業 者：内装業者
原 因：無理な体勢での作業

状況

4尺の比較的低い脚立で天井での作業をしていたところ、身を乗り出し過ぎて脚立から転落しそうになった。



対処

脚立での作業範囲を適正に理解し、一回で広範囲を作業せず複数回で作業を行う様に指導を行った。

評価点

93.9 点

改善実施報告書
受領済



主な改善内容

- ① 近隣の駐輪注意、正面足場シートに塗料付着
- ② 段差解消・注意表記、2階照明・消火器設置
- ③ 仮設階段最下層階段勾配調整
- ④ 2階EV開口塞ぎ是正、安全協議会資料の整理



実施日時

R7. 4. 10(木)13:00～

パトロール現場

(仮称) 都島区御幸町1丁目計画
新築工事

パトロール隊員

池田、中村、上良
阪南産業(株)、門田鉄工(株)

隊員コメント

(株)新宅工務店
上良 康彦

安全パトロールにご協力いただきありがとうございました。
現場内は整理されておりましたが、
段差の注意表記など躓き転倒の対策をして頂き、
より安全な現場環境にして頂きますようお願い致します。

現場所長コメント

(株)新宅工務店
田浦 大樹

当現場の安全パトロールを実施いただき、ありがとうございます。
指摘箇所を確実に是正し、各職方が安全に工事ができるよう、出来る限りの
改善が出来ればと考えております。
竣工まで、無事故無災害で工事を終わられるよう、朝礼での安全対策指示
を強化したいと思います。

評価点

77.4 点

改善実施報告書
受領済



主な改善内容

- ① 安全掲示板周りの整理、マンガ看板の設置
- ② 隣地部分のシート先行取付検討、消火器設置
- ③ EV開口部防止注意表記要、各安全書類整理
- ④ 道路使用・足場設置届の申請書無し



実施日時

R7. 5. 16(金)13:00～

パトロール現場

(仮称) 西成区天下茶屋3丁目計画
新築工事

パトロール隊員

池田、脇阪、中村、上良
間島建設、(株)大橋電気

隊員コメント

(株)新宅工務店
上良 康彦

安全パトロールにご協力いただきありがとうございました。
まずは現場担当が不在とパトロールを受ける準備ができていないので、
パトロールを受けるための意識を改善してください。
書類関係ができていないものが多かったですので早急に改善をお願い致します。

現場担当コメント

(株)新宅工務店
山下 英輝

当現場の安全パトロールに来ていただきありがとうございます。
今回は、現場の整理整頓や書類整理の指摘を多くいただきました。
これからは、5Sを常に意識した現場運営に尽力いたします。

評価点

73.5 点

改善実施報告書
受領済



主な改善内容

- ① 外した足場資材整理、1階周りの整頓
- ② 2階に消火器設置、階段手摺の設置
- ③ 足場に安全帯の使用できる設備の設置
- ④ 書類関係全て確認できず準備不足



実施日時

R7. 6. 12(木)13:00～

パトロール現場

(仮称)北区大淀北2丁目計画
新築工事

パトロール隊員

協阪、中村、上良
山崎工業(株)、三洋ガラス建材(株)

隊員コメント

(株)新宅工務店
上良 康彦

安全パトロールにご協力頂きありがとうございました。
階段周りに手摺がなく、非常に危険な状態のままでしたので早急に改善をお願い致します。書類関係がまったく確認できませんでしたので安全管理に対する意識の改善をお願い致します。

現場所長コメント

(株)新宅工務店
山岡 豊

小規模な現場で安全設備を十分に用意できませんでした。特に足場は敷地一杯に立っている為、ラッセルネットも取付できない状況です。
親網の設置もセンターアンチを使用しており、親網を設置すると人が通れない為、頭上のアンチに親網を設置するよう指導しました。書類関係も協力業者からの提出が遅れています。
今後の安全対策として書類関係はグリーンファイル等の採用を会社として検討し電子化を検討していきたいと思います。安全パトロールありがとうございました。

評価点

95.2 点

改善実施報告書
受領済



主な改善内容

- ① 通路部の資材整理、分電盤行先表示要
- ② 通路部の電動工具のコード横断
- ③ 北・東側の一部足場のぐらつき防止処置
- ④ EV内鋼管での足場注意



実施日時

R7. 7. 10(木)13:00～

パトロール現場

(仮称)内代町プロジェクト

パトロール隊員

池田、協阪、上良
高橋ブロック工業、(有)安藤塗装店

隊員コメント

(株)新宅工務店
上良 康彦

安全パトロールにご協力いただきありがとうございました。
現場内の環境は良く、熱中症対策もされておりました。
一部は是正内容がありましたので早急に改善して頂きますようお願い致します。

現場所長コメント

(株)新宅工務店
中村 将太

猛暑の中、安全パトロールにお越しいただきありがとうございました。
今回ご指摘いただいた各項目について、安全協議会にて周知し再発防止に努めて参ります。
是正された状況を維持できるよう引き続き安全管理を行います。

評価点

88.6 点

改善実施報告書
受領済



主な改善内容

- ① 土留要土のう破れ、足場シート一部要
- ② 階段周りなど水溜まり解消、安全通路の整理
- ③ 天窓の開口部落下防止処置要、階段横手摺要
- ④ 安全ミーティング書類一部不足



実施日時

R7. 8. 21(木)13:00～

パトロール現場

西宮市Y様邸 新築工事

パトロール隊員

池田、脇阪、中村、上良
(有)毎日建機、三登商事(株)

隊員コメント

(株)新宅工務店
上良 康彦

安全パトロールのご協力頂きありがとうございました。
開口部の落下防止対策がなく非常に危険な場所がありましたので、早急に改善をお願い致します。

現場所長コメント

(株)新宅工務店
谷田 祐太郎

暑い中、当現場のパトロールを実施いただきありがとうございました。
ご指摘いただいた内容の改善、今後の安全対策を徹底し無事故無災害に努めます。

評価点

88.3 点

改善実施報告書
受領済



主な改善内容

- ① 前面道路の洗い要、トイレへの通路整理
- ② 3階以上の階層に消火器設置要
- ③ 屋上への渡り要、ラッセルネット一部不備
- ④ 協力業者安全衛生関係書類一部不足



実施日時

R7. 9. 16(火)13:00～

パトロール現場

(仮称) 西成区天下茶屋3丁目計画
新築工事

パトロール隊員

池田、脇阪、中村、上良
ヤマモト、(株)ダイム・ワカイ

隊員コメント

(株)新宅工務店
上良 康彦

安全パトロールにご協力頂きありがとうございます。
屋上への足場からの渡りがありませんでしたので、躯体工事の際に危険です。
早急に対応をお願い致します。

現場担当コメント

(株)新宅工務店
山下 英輝

当現場の安全パトロールに来ていただきありがとうございます。
墜落落下に対する指摘が多かったので、今後はより一層気を付けていきたいと思っています。

「軍手があれば安心」と思っていませんか？

実は、回転工具を使用する作業では、軍手の繊維が工具に巻き込まれ、指を負傷する事故が多発しています。軍手はあくまで軽作業用であり、すべての作業に適しているわけではありません。切創の危険がある作業には耐切創手袋、振動工具には防振手袋など、用途に応じた保護具の選定が不可欠です。

「いつもの軍手」で済ませず、作業内容に合わせた安全対策を心がけましょう。

伝言板▶▶▶

令和7年度 安全衛生理事会 開催予定

令和7年度の安全衛生理事会の開催予定は、下記の日程となっております。

第1回	1月23日(木)	開催済
第2回	3月27日(木) → 5月22日(木)	開催済
第3回	9月18日(木)	開催済
第4回	11月20日(木)	開催済

※日程は変更となることがございます。

令和7年度 安全衛生計画、安全パトロール実施継続

(株)新宅工務店では、令和6年度に引き続き令和7年度も安全衛生管理計画に基づき、毎月安全パトロールを実施し、現場の安全衛生管理に尽力致します。

ご協力いただく業者様には、毎月FAXにてご案内をさせて頂いておりますので、担当隊員の方は業務ご多忙のところ、万象繰り合わせの上、必ずご参加ください。

無事故無災害達成に向け、ご理解ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

「ヒヤリハット体験談」等の募集

当広報誌では、「ヒヤリハット体験談」「私ならこうする安全対策」など、現場の生の声を広く募集しております。現場ならではの体験談・ご意見を是非お待ちしております。



スタッフブログ更新中

工事部の現在施工中現場をはじめ、営業よりイベント情報や竣工のご報告など様々な情報を発信しております。是非ご一読ください。

<http://shintaku-group.co.jp/>
<http://s-spazio.com/>



Eメールアドレス登録募集

安全衛生広報誌発行のご案内はメールでの配信も行なっております。ご希望の方は当社まで、EメールアドレスをFAXにてお知らせください。(携帯メールアドレス不可)

「新宅工務店 安全衛生広報誌」についてのご意見・ご要望をお聞かせください。



株式会社 新宅工務店

〒534-0011 大阪市都島区高倉町2丁目3-11
 TEL: 06-6922-1071 / FAX: 06-6922-1075

監修 / 代表取締役
 編集 / 工事部顧問
 企画管理部副主任
 令和7年11月30日 発行

池田 正雄
 森川 浩光
 上良 康彦
 NO.54

